DD 1342/2019 Lubań, 06.12.2019r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

dotyczy: Zakup dźwigu szpitalnego towarowo-osobowego oraz dźwigu osobowego w systemie ratalnym ZP/17/2019

Zamawiający, działając zgodnie z art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27), przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Proszę o uszczegółowienie czy drzwi ognioodporne mają być na wszystkich przystankach czy tylko na wybranych?
   Odpowiedź: na wszystkich przystankach.
2. Czy możliwe jest zastosowanie tradycyjnych lin nośnych? (pasy nośne w dźwigach są elementem opatentowanym przez duże firmy i nie są dostępne w otwartej sprzedaży dla wszystkich firm).
   Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
3. Dźwig osobowy posiada obecnie maszynownię, można ją wykorzystać jako maszynownię nowego dźwigu zamiast robić dźwig bez maszynowni?
   Odpowiedź: TAK.

PREZES ZARZĄDU

KRZYSZTOF KONOPKA